

Kontrola pneumatickej jednotky na úpravu stlačeného vzduchu :)

Je potrebné uskutočniť nasledovné:

- čistenie jednotky úpravy vzduchu,
- čistenie alebo výmena filtračnej vložky,
- vypustenie kondenzátu,
- kontrola automatického oddeľovania kondenzátu,
- doplnenie oleja v maznici.