

Elektrická prípojka :)

Elektrické vedenie, ktoré odbočuje od [rozvodnej sústavy](#) k odberateľovi a končí v [hlavnej domovej skrini](#).

Spôsob pripojenia určí rozvodný podnik, môže byť vzduchom z existujúceho stĺpa alebo zemným káblom. Pri použití kábla s medenými vodičmi, minimálny prierez je CYKY^[1] 4 × 10 mm² a CYKY 4 × 16mm². Technickú časť zhotovenia elektrickej prípojky musí urobiť odborník (elektrikár). Po zhotovení technickej časti treba vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revíziu). Tú vyhotoví elektrotechnik špecialista (revízny technik), ktorý po obhliadke a meraní všetkých potrebných veličín napíše správu. Následne s celou projektovou dokumentáciou a revíznou správou požiadate miestnu energetickú distribúciu o pripojenie do siete.

[1] CYKY = C - medený vodič, Y - PVC izolácia vodiča, K - netienený kábel, Y - PVC izolácia plášťa kábla.

[Základné prvky bytovej \(domovej\) inštalácie](#)