Elektrická prípojka :)

Elektrické vedenie, ktoré odbočuje od rozvodnej sústavy k odberateľovi a končí v hlavnej domovej skrini.

Spôsob pripojenia určí rozvodný podnik, môže byť vzduchom z existujúceho stĺpa alebo zemným káblom. Pri použití kábla s medenými vodičmi, minimálny prierez je CYKY[1] 4 × 10 mm^2 a CYKY 4 × 16mm^2. Technickú časť zhotovenia elektrickej prípojky musí urobiť odborník (elektrikár). Po zhotovení technickej časti treba vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revíziu). Tú vyhotoví elektrotechnik špecialista (revízny technik), ktorý po obhliadke a meraní všetkých potrebných veličín napíše správu. Následne s celou projektovou dokumentáciou a revíznou správou požiadate miestnu energetickú distribúciu o pripojenie do siete.

[1] CYKY = C – medený vodič, Y – PVC izolácia vodiča, K – netienený kábel, Y – PVC izolácia plášťa kábla.

Základné prvky bytovej (domovej) inštalácie

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania